

Kraków, dnia 19 czerwca 2019 r.

**WSZYSCY KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Sprawa nr: ZP/3/PZP/2019**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w przetargu nieograniczonym na „**Modernizację systemu oświetlenia wbudowanego - wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem w budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4A, 31-945 Kraków, realizowanego w ramach projektu RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”** wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie, zgodnie z art. 38 ust. 2 przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

*1.w załączniku nr 1.5 w podpunkcie wymiana oświetlenia wbudowanego zapisano wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego , natomiast w zestawieniu opraw do wymiany zgodnie z załącznikiem nr 1.1 brak jest takich zapisów . Proszę o odpowiedź , czy awaryjne oświetlenie ewakuacyjne podlega wymianie .*

**Odpowiedź:**

Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego nie obejmuje oświetlenia awaryjnego.

**Pytanie 2:**

*2.bardzo proszę o doprecyzowanie funkcjonalności bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem wewnętrznym . Jest to konieczne , gdyż w SIWZ w punkcie 3, ppkt 3.3 , pkt 2 w podpunkcie b należy dobrać m. innymi moduły do sterowania obwodami .*

**Odpowiedź:**

Funkcje bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem wewnętrznym powinny obejmować:

- współpraca z systemami komputerowymi oraz mobilnymi;
- zarządzanie w bezpieczny sposób sterowaniem z dowolnej lokalizacji;
- zdalne załączanie i wyłączanie obwodów;
- pomiar zużytej energii danego obwodu sterowanego;
- harmonogram pracy sterowanego obwodu;
- możliwość rozbudowy o dalsze moduły sterowania podsystemami mającymi wpływ na energooszczędność budynku;
- powiadamianie o alertach i nieprawidłowej pracy sterowanych obwodów.

**Pytanie 3:**

*3.czy posiadacie Państwo zał. nr 6 w formacie DWG, jeśli tak , to proszę o udostępnienie.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni plik w formacie .dwg

Pełnomocnik Zamawiającego

Dawid Studencki